

Płock, 28.09.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację zadania „Przebudowa
ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”**

JRP/9/WG/585/4786/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Wzoru Umowy:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w załączeniu do pisma przekazuje przedmiary robót z zakresu przedmiotu zamówienia. Jednakże o Zamawiający wskazuje, że powyższe przedmiary robót zostały załączone jedynie w celach pomocniczych i nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że ofertę należy sporządzić i wycenić na podstawie dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.10.2020 r., ze względu na bardzo złożony proces przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego i chęci przygotowania rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż przychylił się do prośby Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2020 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”

Pytanie nr 3:

W PW branży „Wentylacja i ogrzewanie” zatytułowanym „Instalacje sanitarne wentylacji i ogrzewania ujęcia wody „Grabówka””, w rozdz. 8 pkt 8.1 „Wentylacja”, Zamawiający poinformował Wykonawców, iż „Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach należy wykonać z blachy salowej, kwasoodpornej OH18N9 lub lepszej”. Nasze doświadczenie realizacyjne wskazuje, iż ze względu na wymagany termin gwarancji, specyficzne warunki panujące w obiektach, w których przewidziano montaż wentylacji, naszym zdaniem wskazane jest zastosowanie przewodów wentylacyjnych ze stali gat. AISI 316. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania przewodów wentylacyjnych ze stali gat. AISI 316.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmian treści umowy w powyższej kwestii.

Pytanie nr 4:

Dot. projektu „Konstrukcje budowlane”. Opis techniczny do projektu Konstrukcje budowlane powołuje się na ekspertyzę wykonaną przez dr hab. inż. Zbigniewa Pozorskiego z lipca 2016 r., prosimy o udostępnienie w/w ekspertyzy.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i w załączeniu do pisma przekazuje powyższą ekspertyzę.

Pytanie nr 5:

Wg opisu technicznego Konstrukcje budowlane pkt 4.3.6, zgodnie z zalecaniami ekspertyzy technicznej pod płytą fundamentową należy wykonać wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji jet-grouting. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy roboty te zostały wykonane, jeżeli nie to czy są one objęte przedmiotowym przetargiem. W przypadku gdyby te roboty były objęte przedmiotowym przetargiem, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia płyty fundamentowej.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż powyższe roboty nie zostały wykonane, jak również nie są one objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Pytanie nr 6:

Dot. zatoki ujęciowej. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy na czas montażu by passu istnieje możliwość obniżenia poziomu wody w zatoce ujęciowej.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość obniżenia poziomu wody w zatoce ujęciowej na czas montażu by passu.

Pytanie nr 7:

Dot. zatoki ujęciowej. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy po wykonaniu i uruchomieniu by passu jest możliwość całkowitego opróżnienia zatoki ujęciowej na czas prowadzenia robót remontowych pompowni.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości całkowitego opróżnienia zatoki ujęciowej na czas prowadzenia robót remontowych pompowni.

Pytanie nr 8:

W ramach w/w postępowania przetargowego:


- prosimy o udostępnienie kart doboru dla wentylatora kanałowego wywiewnego WK1;
- prosimy o udostępnienie kart doboru dla wentylatora kanałowego nawiewnego WK2;
- prosimy o udostępnienie pomocniczych przedmiarów (w formacie pdf/ath) dla wszystkich branż.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż karty doboru materiałów mogłyby wskazywać na któregośkolwiek z Producentów, w związku z czym nie przewiduje ich udostępniania w trakcie prowadzenia przedmiotowego postępowania. W odniesieniu do prośby o udostępnienie przedmiarów, Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie nr 1 ma zastosowanie również w powyższej kwestii.

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. Aa JRP

Opracował: A. Rozwora