

**Do Wykonawców**

biorących udział w postępowaniu  
w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane pn.: „remont – modernizacja Rozdzielni 15 kV na terenie SUW w Płocku, na terenie należącym do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. przy ul. Górnej 56B (wjazd od ul. Filtrowej)”.

Znak sprawy: 2/TT/2017

L.dz. TT/~~7~~MM/2017

Zamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły **pytania**:

**Pytanie 1:**

Czy przy zachowaniu aparatury opisanej w dokumentacji projektowej (wyłączniki, zabezpieczenia, aparatura pomiarowa) dopuszczają Państwo możliwość realizacji rozdzielnic przez innego krajowego producenta niż to sugerowane przez opis w dokumentacji (RS-17). Producent posiada wszelkie certyfikaty i badania wymagane aktualnymi normami.

**Pytanie 2:**

Czy dopuszczają Państwo wykonanie rozdzielnic z podziałką połową 650 mm (bardziej komfortowy dostęp do przedziału kablowego). Na całkowitej szerokości rozdzielnic jest to tylko 70 cm więcej.


**Pytanie 3:**

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 07.11.2017r. w ramach zapytania „Remont - modernizacja Rozdzielni 15 kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku. Czy możemy zmienić typ producenta obudowy rozdzielnic, a aparatura zostanie zgodnie z projektem (wyłączniki ABB, zabezpieczenie Schneider)?

Przedmiotowe pytania wpłynęły po terminie uzasadniającym udzielanie wyjaśnień do SIWZ, jednakże zamawiający pragnie wskazać, że nie dopuszcza na tym etapie postępowania żadnych zmian do projektu wykonawczego stanowiącego podstawę zleczanych w ramach postępowania robót budowlanych. Dodatkowo należy wskazać, że remont - modernizacja budynku rozdzielni 15 kV na terenie SUW w Płocku, stanowi zadanie w chwili obecnej priorytetowe dla zamawiającego z powodu złego stanu obecnych urządzeń.

W związku z powyższym zamawiający mając na uwadze, że jest to już drugie postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy nie może sobie pozwolić na wydłużanie terminu składania ofert, a do tego prowadziłyby zmiana projektu.

Mając na uwadze jak wyżej, udziela się negatywnej odpowiedzi na zadane wyżej pytania.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Naworski

„WODOCIĄGI PŁOCKIE” Spółka z o.o.  
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11  
tel. 24 364 42 00, fax 24 364 42 02  
REGON 610409926, NIP 774-23-69-968