

Płock, dnia 06.11.2017 r.

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane pn.: „remont – modernizacja Rozdzielni 15 kV na terenie SUW w Płocku, na terenie należącym do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. przy ul. Górnej 56B (wjazd od ul. Filtrowej)“

Znak sprawy: 2/TT/2017


TT/7002/2017

Zamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło **zapytanie**:

Czy jest możliwość stosowania rozdzielnic SN o takich parametrach innych producentów?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmiany producenta armatury. Aparatura powinna być zastosowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.


WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU


Marek Naworski