

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”

TPW/MG/ *291* /2019

Dotyczy: Odpowiedzi (3) na pytania Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, iż w związku z pytaniami złożonym przez Wykonawcę, przykazuje treści wyjaśnień wszystkim zainteresowanym.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający udostępni dostęp do systemu sterowania DCS, a tym samym kody źródłowe systemu sterowania oraz algorytm sterowania?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający udostępni algorytm sterowania nowo projektowanych węzłów technologicznych (dokumentacja wykonawcza nie zawiera opisów sterowania)?

Odpowiedź

Wykonawca w ramach kompleksowego wykonania chlorowni wraz z urządzeniami wykona algorytm sterowania nowo projektowanych węzłów technologicznych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający udostępni istniejące instrukcje w celu ich aktualizacji?

Odpowiedź

Zgodnie z STWiORB ST/00 Wymagania Ogólne, Wykonawca opracuje nową instrukcję eksploatacji.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający udostępni wersję edytowalną dokumentacji wykonawczej do sporządzenia dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej dokumentacji wykonawczej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie referencji wykaz robót wykonanych w zakładkach chemicznych i petrochemicznych o podobnym zakresie prac?

Odpowiedź

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli będzie zgodny z zapisami SIWZ Rozdział III pkt. 3.1).

Pytanie nr 6

Kto wykonuje instrukcję rozruchu i rozruch?

Odpowiedź

Zgodnie z STWiORB ST/00 Wymagania Ogólne, Wykonawca wykonuje instrukcję rozruchu i rozruch chlorowni.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TPW a/a

Opracował: M. Gańko

Gańko

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Buczkowski

Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

Andrzej Wiśniewski