

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników, wykonanie przeglądów budowlanych, wykonanie prac polegających na dostawie i wymianie filtrów w separatorach koalescencyjnych oraz naprawie i wzmocnieniu przegród z PE w separatorach lamelowych na terenie miasta Płocka w 2025 r.

A. Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka w 2025r.

1. Wstęp.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są integralną częścią zapytania cenowego na przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie oraz odbiór i przetworzenie odpadów powstających w wyniku tej usługi, urządzeń oczyszczających wody opadowe zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Wymagania te stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług.

2. Odpady.

Odpady gromadzące się w urządzeniach oczyszczających – kod 13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach - podlegają przetworzeniu (unieszkodliwieniu) jako odpady niebezpieczne dla środowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023.0.1587 t.j.). W ramach dwóch czyszczeń przewidziano odbiór maksymalnie **4039,80 m³ odpadów**.

Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie, wydane przez właściwy organ na przetwarzanie odpadów stanowiących przedmiot zamówienia (podgrupa katalogu odpadów 13 05 08) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023.0.1587 t.j.) lub kopię umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów (poparte kopią zezwolenia).

W przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych, zajmujących się przetwarzaniem (unieszkodliwieniem) odpadów, wykonawca powinien dostarczyć kopie umów z ww. firmami oraz kopie aktualnych zezwoleń firm zewnętrznych, wydanych przez właściwy organ.

3. Sprzęt.

Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z przepisami ustawy o odpadach i ochrony środowiska a także prawa o ruchu drogowym wykonania usług, tj. wozem asenizacyjnym, sprzętem do czyszczenia kanalizacji.

Wykonawca winien udokumentować posiadanie lub dostęp do sprzętu: trzy wozy asenizacyjne o pojemności na wywóz odpadów minimum 25 m³ każdy, jeden wóz o pojemności na wywóz odpadów 1 m³ (niezbędny do wyczyszczenia osadnika o pojemności 3 m³ znajdującego się na działce 1/22 obr. Wiśła (pozycja nr 26 wg załącznika nr 1 z uwagi na zagospodarowanie terenu wokół osadnika). Wozy asenizacyjne powinny być wyposażone we własne zbiorniki z wodą oraz urządzenia ciśnieniowe do mycia.

4. Transport.

Wykonawca przetransportuje odpady do odpowiedniego zakładu przetwarzania odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach i ochrony środowiska, a także prawem o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczące wykonania usług.

5.1. Ze względu na specyfikę usługi tj.: różne rodzaje, pojemności i stan separatorów, ilości zanieczyszczeń w osadnikach itp. zaleca się dokonać wizji terenowej przed sporządzeniem oferty. Ewentualne zastrzeżenia spowodowane brakiem oceny terenowej nie będą brane pod uwagę.

5.2. Zabezpieczenie wykonywania usług.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonywanych usług zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji ruchu, posiadania projektu organizacji ruchu w przypadku konieczności zajęcia jezdni lub chodnika na czas wykonywania usług.

5.3. Oczyszczenie urządzeń oczyszczających wody opadowe zlokalizowanych na terenie miasta Płocka obejmuje usługi dla n/w separatorów i osadników/piaskowników, szczegółowe dane zawarte są w załączniku nr 1.

5.4. Usługi towarzyszące polegają na sporządzeniu dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie wpisów w „Księżce Eksploatacji Urządzenia” z wyszczególnieniem prac związanych z obsługą systemu (w przypadku braku „Książki Eksploatacji Urządzenia” założenie jej).

Przeglądy eksploatacyjne:

<i>L.p.</i>	<i>Lokalizacja (nazwa ulicy)</i>	<i>układ separator + osadnik</i>	<i>sam osadnik /piaskownik</i>	<i>Uwagi</i>
1.	ul. Portowa	1	-----	przegląd 2 razy w roku
2.	ul. Wąska	-----	1	przegląd 2 razy w roku
3.	ul. Krakówka	1	-----	przegląd 2 razy w roku
4.	ul. Ciechomska	1	-----	przegląd 2 razy w roku
5.	pl. Mościckiego (z mostu im. Legionów Mościckiego)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
6.	ul. Słoneczna	2	-----	przegląd 2 razy w roku
7.	ul. Grabówka (strzelnica)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
8.	ul. Grabówka (oczyszczalnia wschód)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
9.	ul. Gościńiec	1	-----	przegląd 2 razy w roku
10.	ul. Zgodna	1	-----	przegląd 2 razy w roku
11.	pl. Witosa	1	-----	przegląd 2 razy w roku
12.	ul. Borowicka	1	-----	przegląd 2 razy w roku
13.	ul. Wyszogrodzka	-----	1	przegląd 2 razy w roku
14.	Trasa Popiełuszki	3	-----	przegląd 2 razy w roku

L.p.	Lokalizacja (nazwa ulicy)	układ separator + osadnik	sam osadnik /piaskownik	Uwagi
	II przeprawa mostowa (odcinek Wyszogrodzka – Most Solidarności)			
15.	Trasa Popiełuszki II przeprawa mostowa (odcinek Most Solidarności - Dobrzykowska)	4	-----	przegląd 2 razy w roku
16.	ul. Narodowych Sił Zbrojnych	2	-----	przegląd 2 razy w roku
17.	ul. Mehoffera	-----	1	przegląd 2 razy w roku
18.	ul. Medyczna	-----	2	przegląd 2 razy w roku
19.	ul. Długa	2	-----	przegląd 2 razy w roku
20.	ul. Srebrna	1	-----	przegląd 2 razy w roku
21.	Trasa Popiełuszki II przeprawa mostowa (odcinek ul. Nizinna – rondo ul. Kutnowska)	5	-----	przegląd 2 razy w roku
22.	ul. Wańkowicza	1	-----	przegląd 2 razy w roku
23.	ul. Browarna	1	-----	przegląd 2 razy w roku
24.	ul. Brzoskwiniowa	1	-----	przegląd 2 razy w roku
25.	ul. Grabowa	1	-----	przegląd 2 razy w roku
26.	Skarpa Wiślana (przy Sobótce)	-----	1	przegląd 2 razy w roku
27.	ul. Bielska (ul. Wiadukt)	3	-----	przegląd 2 razy w roku
28.	ul. Medyczna (parking)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
29.	Trasa Popiełuszki (Centrum Handlowe Graniczna)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
30.	ul. Bielska (cmentarz parking)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
31.	ul. Dobrzyńska	1	-----	przegląd 2 razy w roku
32.	ul. Traktowa	1	-----	przegląd 2 razy w roku
33.	ul. Rybaki (plaża)	-----	3	przegląd 2 razy w roku
34.	ul. Dobrzykowska	1	-----	przegląd 2 razy w roku
35.	ul. Mazowieckiego	7	-----	przegląd 2 razy w roku
36.	ul. Żyzna WD	1	-----	przegląd 2 razy w roku
37.	ul. Bielska PKP cmentarz	1	-----	przegląd 2 razy w roku
38.	W10 obwodnica Rataja	1	-----	przegląd 2 razy w roku
39.	Zbiornik ret. Obwodnica Bartoszewskiego	1	-----	przegląd 2 razy w roku

<i>L.p.</i>	<i>Lokalizacja (nazwa ulicy)</i>	<i>układ separator + osadnik</i>	<i>sam osadnik /piaskownik</i>	<i>Uwagi</i>
40.	Łukasiewicza Parowa – dwa układy, Kobiałki	3	-----	przegląd 2 razy w roku Parowa i Kobiałka, przegląd 1 raz Parowa
41.	ul. Rybaki Nabrzeże	2	-----	przegląd 2 razy w roku
42.	Obwodnica Rataja W- 6A, W- 6B, W-6C,W- 6D, W-7, W-8A, W-9A, W-9B, W-8B	9	-----	przegląd 2 razy w roku
43.	ul. Kolejowa (zbiornik)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
44.	ul. Grabówka 67	1	-----	przegląd 2 razy w roku
45.	ul. Chrostowskiej (sięgacz Żyzna)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
46.	ul. Lawendowa 14	1	-----	przegląd 2 razy w roku
47.	ul. Pocztowa (most)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
48.	ul. Pocztowa (granica miasta)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
49.	ul. Kolejowa (Stocznowiec)	1	-----	przegląd 2 razy w roku
50.	ul. Boryszewska	1	-----	przegląd 2 razy w roku
51.	ul. Raczkowizna	1	-----	przegląd 2 razy w roku
52.	ul. Popłacińska	1	-----	przegląd 2 razy w roku
	RAZEM I przegląd	76	9	
	RAZEM II przegląd	77	9	
	Suma	153	18	
	SUMA przeglądów osadników/ piaskowników i separatorów w 2025 r	171		
Uwaga: zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z usługi wykonania przeglądów eksploatacyjnych poz. 23 oraz z jednego układu poz. 40 Łukasiewicza Parowa, który jest w trakcie budowy.				

5.5. Oczyszczenie separatorów wraz z kontrolą stanu technicznego i konserwacją (w zależności od typu) ma być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dla danego urządzenia, w zakresie wszystkich czynności w całym roku. W zakres usług wchodzi m.in.: oczyszczenie urządzenia z ew. zanieczyszczeń stałych, odessanie wierzchniej, pływającej warstwy cieczy lekkich, wypompowanie warstwy wody, wypompowanie osiadłej na dnie zawiesiny opadającej, (usunięcie zanieczyszczeń należy wykonać przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego z miękkim węzłem), wyjęcie i czyszczenie sekcji lamelowych i wkładów koalescencyjnych sprawdzenie połączeń (separator lamelowy), przetransportowanie zanieczyszczeń do uprawnionego odbiorcy, sprawdzenie kompletności urządzenia, dokładne umycie wnętrza urządzenia, napełnienie wodą.

Na obiektach wyposażonych w zasuw należy sprawdzić ich stan techniczny oraz przeprowadzić konserwację polegającą na zamknięciu i otwarciu wszystkich zasuw po uprzednim

nasmarowaniu substancją dedykowaną dla elementów pracujących na zewnątrz i narażonych na warunki atmosferyczne np. deszcz.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przedmiotowych prac należy skontaktować się z Zamawiającym. Dojazd do dwóch układów separator + osadnik na odcinku ul. Nizinna – rondo ul. Kutnowska wymaga wcześniejszego zdemontowania barier energochłonnych, a po ich wyczyszczeniu ponownego ich montażu - czynności do wykonania po stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczęciem czyszczenia układów z poz. 27 w tabeli w pkt 5.4 należy powiadomić o pracach Aeroklub Ziemi Mazowieckiej w Płocku, ul. Bielska 60, tel. 24-366-35-34.

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego zezwolenie w postaci identyfikatora upoważniające do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniami na terenie Gminy-Miasto Płock.

5.6. Ze względu na charakter usług, prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem o ruchu drogowym, zarówno w zakresie oznakowania, jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników. Roboty należy zorganizować i prowadzić w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów na drodze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom trzecim powstałe w skutek prowadzonych usług.

5.7. Usługi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw o ochronie środowiska, odpadach. Za wszelkie naruszenie przepisów prawnych w trakcie wykonywania usług wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Przy przetwarzaniu odpadów wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia, wg przepisów ustawy o odpadach, lub umowy z firmą posiadającą takie zezwolenie.

5.8. Wykonawca wykonujący usługi powinien zatrudnić osobę pełniącą funkcję **kierownika robót serwisowych** w trakcie realizacji usługi (przeглядów i czyszczenia) do kontaktu z Zamawiającym w godzinach pracy Wodociągów Płockich Sp. z o.o.

6. Kontrola jakości wykonywanych usług.

Zamawiający może na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z odpowiednimi przepisami. W przypadku uwag Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, poprawnego wykonania czynności. W przypadku wykonywania czynności niezgodnie z przepisami Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie usług oraz podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia prawidłowości wykonywania usług.

7. Odbiór usług

7.1. Odbiór wykonania całości usług nastąpi po zgłoszeniu wykonania usług, w ciągu 3 dni od zawiadomienia. Stwierdzone braki jakościowe lub uszkodzenia urządzeń Wykonawca usunie na własny koszt, a czas ich usunięcia nie przedłuża terminu wykonania usług zawartego w umowie. Wykonawca zapewni prawidłowy przebieg czynności odbiorowych (dokona objazdu wykonanych prac z przedstawicielem Zamawiającego) z częstotliwością zależną od charakteru robót.

7.2. Odbiór następuje po stwierdzeniu usunięcia całości odpadów, oczyszczeniu, konserwacji i wykonaniu usług towarzyszących oraz podpisaniu karty odpadów zgodnej, z odpowiednimi przepisami.

7.3. Jednostką obmiarową jest 1 m³ wydobytych odpadów z osadników/piaskowników oraz 1 m³ wydobytych odpadów z separatorów, 1 szt. przeprowadzonego przeglądu układu separator + osadnik/piaskownik oraz 1 szt. przeprowadzonego przeglądu osadnika/piaskownika. W przypadku ewentualnego niewykonania pełnego zakresu usług, wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o zakres niewykonany.

7.4. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zorganizowanie i zabezpieczenie wykonania usług, zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów z uwzględnieniem w cenie opłat za składowanie lub unieszkodliwienie odpadów, czyszczenie, przegląd, konserwację, dojazd i powrót osób i sprzętu wykonujących czynności, koszt ew. materiałów do konserwacji, wykonanie usług towarzyszących.

8. Termin wykonania **pierwszego** przeglądu eksploatacyjnego wraz z czyszczeniem separatorów i osadników /piaskowników w 2025 r. odbędzie się w terminie od dnia podpisania umowy do **30.05.2025 r.** Wykonanie **drugiego** przeglądu eksploatacyjnego wraz z czyszczeniem separatorów i osadników /piaskowników odbędzie się w terminie od **23.09.2025 r. do 31.10.2025 r.**

Zgodnie z § 17 ust. 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz zapisami pozwoleń wodnoprawnych wymagane jest przeprowadzanie analiz wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej wiosną i jesienią. Zasadnym jest, aby pobór próbek przeprowadzić po oczyszczeniu układów oczyszczających – osadników, piaskowników i separatorów. W związku z powyższym wykonanie ww. usługi w zaplanowanych terminach pozwoli na przeprowadzenie analiz wód opadowych wiosną i jesienią, gdyż nie ma możliwości zaplanować konkretnej daty poboru próbek uzależnionej od opadów atmosferycznych.

9. Przepisy związane:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023.0.1587 t.j.)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

B. Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych oczyszczalni wód opadowych oraz urządzeń służących ochronie środowiska osadników/piaskowników, separatorów na terenie miasta Płocka.

1. Wstęp.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są integralną częścią zapytania cenowego na wykonanie przeglądów budowlanych oczyszczalni wód opadowych oraz urządzeń służących ochronie środowiska osadników/piaskowników, separatorów na terenie miasta Płocka. Wymagania te stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług.

2. Zestawienie planowanych do wykonania prac:

2.1. Wykonanie okresowej kontroli oczyszczalni wód opadowych oraz osadników/piaskowników, separatorów na terenie miasta Płocka polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Przeglądy należy wykonać na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.j.), przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, w ilości:

- urządzenia oczyszczające wody opadowe układ separator+osadnik – 73 szt.,
 - urządzenia oczyszczające wody opadowe układ separator+osadnik+komora – 2 szt.,
- urządzenia oczyszczające wody opadowe piaskownik/osadnik – 9 szt.

(szczegółowy wykaz lokalizacji w/w urządzeń zgodny z wykazem urządzeń do przeglądów eksploatacyjnych w części A z wyłączeniem pozycji nr 23 oraz jednego układu z poz. 41 Parowa).

2.2. Z kontroli określonych w pkt. 2.1 osoba przeprowadzająca kontrolę sporządzi protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2. Zdjęcia wykonane w toku przeglądów, stanowiące załącznik do protokołu należy wydrukować w kolorze, zdjęcia winny obrazować stan techniczny urządzeń po ich oczyszczeniu.

3. Transport.

Wykonawca winien w kalkulacji ofertowej uwzględnić koszty transportu na teren instalacji urządzeń oraz innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi.

4. Wymagania dotyczące wykonania usług.

4.1. Ze względu na specyfikację usługi zaleca się dokonanie wizji terenowej przed sporządzeniem oferty. Ewentualne zastrzeżenia spowodowane brakiem oceny terenowej usług nie będą brane pod uwagę. Ze względu na charakter usług, prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem o ruchu drogowym, zarówno w zakresie oznakowania, jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników.

4.2. Za wszelkie naruszenie przepisów prawnych w trakcie wykonywania usług wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Odbiór wykonania całości usługi nastąpi w ciągu 3 dni od zgłoszeniu wykonania usługi i dostarczeniu protokołów z przeglądów.

6. Wykonawca przystąpi do usługi o której mowa w pkt. 2 bezpośrednio po wykonaniu **pierwszego** czyszczenia separatorów oraz osadników/piaskowników zgodnie z terminami określonymi w **części A ust. 8.**

C. Dostawa i wymiana 6 szt. filtrów koalescencyjnych oraz naprawa i wzmocnienie 2 szt. przegród z PE w separatorach lamelowych na terenie miasta Płocka w 2025 r.

1. Wstęp.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są integralną częścią zapytania cenowego na dostawę i wymianę 6 szt. filtrów koalescencyjnych wraz z utylizacją zużytych filtrów oraz naprawę i wzmocnienie przegród z PE w separatorach lamelowych. Wzmocnienie przegród w separatorach należy wykonać materiałami ze stali kwasoodpornej, oferta musi zawierać opis technologii naprawy i wzmocnienia. Wymagania te stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru usług.

2. Zestawienie planowanych do wykonania prac:

Lp.	Lokalizacja	Typ separatora	Nr wg Załącznika nr 1 do OPZ	Opis prac
1	ul. Dobrzyńska	Lamelowy Ecol-Unicon 210/2100 S	31	naprawa i wzmocnienie przegrody PE
2	Nabrzeże ul. Rybaki	Lamelowy Ecol-Unicon	31.2	naprawa i wzmocnienie przegrody PE
3	pl. Mościckiego (z mostu im. Legionów Piłsudskiego)	koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typ PASSAVANT Coalisator CRB 50 - filtr tkanina stalowo propylenowa	5	Dostawa i wymiana filtra koalescencyjnego filtr tkanina stalowo propylenowa
4	II przeprawa mostowa (odcinek Wyszogrodzka-Most Solidarności)	1) benzynowo – koalescencyjny Tajfun 40 - filtr piaka poliuretanowa	14.1	dostawa i wymiana filtra koalescencyjnego
5		3) benzynowo - koalescencyjny Tajfun 100	14.3	dostawa i wymiana filtra koalescencyjnego
6	ul. Bielska rondo rów	2) koalescencyjny NAVOTECH MAKOH-B-15/150-2,5 - filtr pianka poliuretanowa	27.2	dostawa i wymiana filtra koalescencyjnego
7	Trasa Popiełuszki (Centrum Handlowe Graniczna)	koalescencyjny SKGBP 025 25/125 - filtr pianka poliuretanowa	29	dostawa i wymiana filtra koalescencyjnego
8	ul. Bielska (cmentarz)	koalescencyjny ESK-BH 20/200/2000 - filtr pianka poliuretanowa	30	dostawa i wymiana filtra koalescencyjnego

UWAGA! : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW.

3. Transport.

Wykonawca winien w kalkulacji ofertowej uwzględnić koszty transportu na teren instalacji urządzeń a także ekipy serwisowej oraz innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi.

4. Wymagania dotyczące wykonania usług.

4.1. Ze względu na specyfikację usługi zaleca się dokonanie wizji terenowej przed sporządzeniem oferty. Ewentualne zastrzeżenia spowodowane brakiem oceny terenowej usług nie będą brane pod uwagę. Ze względu na charakter usług, prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem o ruchu drogowym, zarówno w zakresie oznakowania, jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowanych środków ochrony osobistej i ostrzegawczej pracowników.

4.2. Usługi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw o ochronie środowiska, odpadach. Za wszelkie naruszenie przepisów prawnych w trakcie wykonywania usług wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Odbiór usługi

5.1. Odbiór wykonania całości usługi nastąpi po zgłoszeniu wykonania usługi, w ciągu 3 dni od zawiadomienia. Stwierdzone braki jakościowe lub uszkodzenia urządzeń Wykonawca usunie na własny koszt, a czas ich usunięcia nie przedłuży terminu wykonania usługi zawartego w umowie.

6. Cena ryczałtowa powinna obejmować zakup i dostawę filtrów koalescencyjnych, zakup i dostawę materiałów do naprawy i wzmocnienia przegród z PE, zorganizowanie i zabezpieczenie wykonania usługi, zebranie, odebranie, utylizacja zużytych filtrów, dojazd i powrót osób i sprzętu wykonujących czynności, wykonanie usług towarzyszących.

7. Wykonawca przystąpi do usługi o której mowa w części C ust. 1 bezpośrednio po wykonaniu **pierwszego** czyszczenia separatorów zgodnie z terminami określonymi w **części A ust. 8.**

Wykonawca określając termin czyszczenia oraz prac na separatorach określonych w części C pkt. 2 powinien uwzględnić sprzyjające warunki atmosferyczne (brak opadów atmosferycznych).