

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa budynku warsztatowo-garażowego wraz z łącznikiem, zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Filtrowej, na działce o nr ew. gruntów 777/6”

TT/ 6561 /2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa budynku warsztatowo-garażowego wraz z łącznikiem, zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Filtrowej, na działce o nr ew. gruntów 777/6”.

Działając na podstawie § 11 ust. 5 i 6 Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, przyjętego uchwałą Zarządu nr 18/1453/Z/2012 z dnia 01.03.2012 r., z aneksem Nr 1 z dnia 24.01.2013 r., niniejszym przekazujemy odpowiedź na pytanie Wykonawcy, dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do wyjaśnień na pytanie nr 9 z dnia 24.09.2015 r. oraz nr 1 z dnia 29.09.2015 r. zwracamy się o uściślenie odpowiedzi, na zastosowanie we wszystkich bramach naświetla z podwójną szybą przezroczystą z tworzyw sztucznych, odporną na zarysowania, o współczynniku przenikania ciepła 2,6 W/m²K, czy tylko w bramach, w których mają występować drzwi wejściowe?

Odpowiedź nr 1

Wszystkie naświetla we wszystkich bramach muszą być z tego samego materiału.

Pytanie nr 2

Dnia 29.09.2015 r. Zamawiający udostępnił nam rysunek nr D01 określający zakres robót zewnętrznych. W załączonej do przetargu dokumentacji brak jest profili kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla zakresu ujętego aneksem, zgodnych z wyżej wymienionym zakresem. Na podstawie tych dokumentów nie jesteśmy w stanie zweryfikować ilości obmiarowych podanych w przedmiarach robót. Prosimy o potwierdzenie, iż ilości te są prawidłowe, bądź udostępnienie profili sieci, których wykonanie obejmuje aneks.

Według przedmiaru robót w wersji podstawowej, kanałów kanalizacji deszczowej w rur PP jest fi 250 3,5 m, fi 200 jest 3,2 m, fi 160 jest 4,3 m, natomiast według dokumentacji i profilu Dn 250 jest 36,9 m, Dn 200 jest 25,7 m, a Dn 160 9,2 m. Prosimy o podanie prawidłowych ilości.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający **anuluje** dotychczas zamieszczony **Przedmiar robót – zamiennych, branża sanitarna, sieci zewnętrzne wraz z Aneksem** do przedmiaru j.w., wprowadzonym odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 24.09.2015 r..

W zamian wprowadza się jednolity Przedmiar robót, branża sanitarna – sieci zewnętrzne.

Załączamy również brakujące profile:

- kanalizacji sanitarnej 01-Ss w zakresie od Ks3 do Ks6
- kanalizacji deszczowej 01-Sd od Kd3 do Kd5 oraz od istniejącej Kd1 do Kd2,
- kanalizacji deszczowej 02-Sd od Kd2 do Kd9.

W imieniu Projektanta i swoim przepraszamy za zamieszczenie.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym przetargu do dnia 09.10.2015 do godz. do godz. 11.00.

Wadium należy wnieść w terminie do 09.10.2015 do godz. 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 09.10.2015 o godz. 11.00.

Prosimy o dostosowanie formularza cenowego załącznik nr 5 do oferty w zakresie branży sanitarnej, do przedkładanego kosztorysu ofertowego, wykazując w formularzu cenowym ceny elementów robót: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.

Pytanie nr 3

Przedmiar robót według aneksu zawiera wykonanie przyłącza wodociągowego. Odcinek ten nie jest ujęty ani na rysunku zawierającym zakres robót zewnętrznych, ani w dokumentacji przetargowej. Prosimy o udostępnienie odpowiednich profili przyłącza.

Odpowiedź nr 3

Przyłącze wodociągowe do Budynku nr 1 zaznaczone jest na rys. D01 – zakres robót zewnętrznych. Załącza się profil przyłącza wodociągowego do Budynku nr 1.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót – podstawowym, na kanalizacji deszczowej przyjęto dwie studnie DN 1200, natomiast w dokumentacji są trzy studnie. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź nr 4

Załączono brakujące profile kanalizacji deszczowej jak w odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ujęte na profilach nr 1-02-SZ/Z oraz 1-03-SZ/Z są projektowane, a nie istniejące.

Odpowiedź nr 5

Odcinki j.w. są projektowane.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie warunków zamówienia. Zapis mówi:

„Spełnieniem warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę, że


- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej jeden milion zł.

- posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniami na wartość nie mniejszą niż jeden milion zł”.

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika posiadanie tak wysokiej zdolności kredytowej lub polisy ubezpieczeniowej, skoro przedmiot zamówienia będzie fakturowany częściowo, a wysokość zamówienia nie jest adekwatna do ww. warunków. Czy istnieje możliwość obniżenia wartości tego kryterium.

Odpowiedź nr 6

Wysokość wymaganych środków finansowych i polisy stanowi ułamek wartości inwestorskiej inwestycji. Nie przewiduje się obniżenia wymaganych wysokości warunku j.w. .

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

