

Sp. z o.o. rok założenia 1892

Nr sprawy TT/4/2016

L.dz. TT/1770/2016

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na regenerację granulowanego, nieformowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przyjętego Uchwałą Zarządu nr 12/1975/Z/2016 z dnia 25.01.2016 r., rozdział IV §11 ust. 5 „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. zawiadamia, iż w dniu 30.03.2016 r. wpłynęły zapytania, o treści:

Pytanie nr 1

W wyniku przeprowadzonej analizy węgla zużytego oraz po wykonaniu próbnej reaktywacji oceniamy, że w bieżącej realizacji będzie niezbędne zastosowanie dosypki węgla świeżego.

Węgiel aktywny przeznaczony na dosypkę powinien charakteryzować się identycznymi parametrami jak węgiel reaktywowany. Zamawiający w Opisie Przedmiotu zamówienia w pkt 2.2. określił typy węgla aktywnego znajdującego się w filtrze węglowym nr 2. W poprzednich reaktywacjach w znacznym stopniu na dosypkę stosowano węgiel granulowany, nieformowany, produkowany metodą aglomeracji pyłu węglowego, typ Aquasorb 6300.

Czy Zamawiający wymaga, aby w obecnej realizacji zastosowano ten sam węgiel aktywny. Węgiel po reaktywacji i uzupełnieniu powinien być jednorodny. Taka realizacja zapewni jednorodność złoża węglowego i będzie korzystna dla procesu technologicznego uzdatniania wody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na dosypkę świeżego węgla aktywnego produkowanego poprzez kruszenie węgla formowanego występującego w postaci pelet?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2

Zamawiający w SIWZ określił, iż przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na regeneracji granulowanego nieformowanego węgla aktywnego znajdującego się w Filtrze Węglowym nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku wraz z wydobyciem go z Filtra i ponownym zasypaniem węglem aktywnym po regeneracji w ilości nie mniejszej 160 m³. Węgiel dostarczony po regeneracji

winien spełniać wymagania określone w p.3. Opisu przedmiotu zamówienia – Wymagania jakościowe i techniczne węgla po regeneracji.

Pytanie nr 3

W udzielonej odpowiedzi z dnia 17.03.2016 Zamawiający wymaga wykazania się realizacją „co najmniej dwóch usług reaktywacji polegających na wykonaniu regeneracji węgla granulowanego”.

Czy pod pojęciem węgla granulowanego Zamawiający rozumie węgiel aktywny występujący w formie nieregularnych kulek?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w Rozdziale II w pkt 2 ppkt 2.1.b/ oraz odpowiedzią z dnia 17.03.2016 na zapytanie Wykonawcy, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Spełnieniem warunku będzie wykazanie się przez Wykonawcę, że:

- wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu regeneracji granulowanego, węgla aktywnego o wartości min. 500 000 zł brutto każda z podaniem przedmiotu zamówienia (ilość i nazwa regenerowanego węgla), dat realizacji i odbiorców, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wskazana usługa wykonana była należycie. Odbiorcą usługi reaktywacji może być wyłącznie podmiot zewnętrzny nie należący do tej samej grupy kapitałowej. „

Pytanie nr 4:


Nasza firma jest zainteresowana udziałem w przetargu na regenerację granulowanego węgla aktywnego. Ze względu na konieczność odbycia wizji lokalnej na terenie SUW oraz wykonania próbnej regeneracji węgla aktywnego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12.04.2016r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski