




PPIS/HKN-865/4110/136/MZ/

WSP

/2022 WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.  
W PŁOCKU

Płock, dnia 02.08.2022 r.

PP  
WSP



„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

09-402 Płock

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 54/2022**  
**dotycząca wody z sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody**  
**Góry w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 1 próbka, oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 104 próbki

**stwierdza:**

**przydatność wody z wodociągu publicznego Góry  
do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 105 próbek wody.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) za wyjątkiem następujących parametrów oznaczanych z wodociągu Góry:

- mętności w 1 próbce na 66 próbek pobranych, co stanowi 1,52 % wszystkich oznaczeń tego parametru,

- żelaza w 1 próbce na 32 próbki pobrane, co stanowi 3,13 % wszystkich oznaczeń tego parametru,

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C w 3 próbkach na 86 próbek pobranych, co stanowi 3,49 % wszystkich oznaczeń tego parametru.

W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru podejmowano działania naprawcze oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock
3. aa

**Wpłynęło do Laboratorium WP**

Data ..... 10.08.2022 a .....  
nr ..... 543/2022 .....  
podpis ..... *RSudolka* .....

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Płocku

*Piotr Parjaszewski*