




Płock, dnia 25 stycznia 2024 roku

PPIS/HKN-864/4110/128/AO/865 /2024



Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

09-402 Płock

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 33/2024
dotycząca wody z sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
w Płocku, ul. Górna 56B w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 463 próbek, oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli jakości wody – 6 próbek

**stwierdza
przydatność wody z wodociągu publicznego Płock
do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 469 próbek wody.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) za wyjątkiem następujących parametrów oznaczanych z wodociągu Płock:

- chloru wolnego w 9 próbkach na 460 próbek badanych, co stanowi 1,96 % wszystkich oznaczeń tego parametru,



- żelaza w 5 próbkach na 201 próbek badanych, co stanowi 2,49% wszystkich oznaczeń tego parametru,
- mętności w 4 próbkach na 457 próbek badanych, co stanowi 0,88 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- zapachu w 5 próbkach na 457 próbek badanych, co stanowi 1,09 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- bakterii grupy coli w 2 próbkach na 441 próbek badanych, co stanowi 0,45 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w 1 próbce na 432 próbek badanych, co stanowi 0,23 % wszystkich oznaczeń tego parametru.

W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru, podejmowano działania naprawcze oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

KIEROWNIK
Sekcji Organizacji Spraw Pracowniczych i Szkoleń
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock