



Płock, dnia 31 lipca 2024 roku

PPIS/HKN-864/4110/739/RF/7045/2024

WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.	
WPLYNĘŁO	
2024 -08- 05	
L. dz.	2097
podpis	Ple

~~Prezydent
Miasta Płocka~~

~~Urząd Miasta Płocka
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock~~

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/2024
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody Góry
w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 1 próbka (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 76 próbki

stwierdza

**przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góry
do spożycia przez ludzi.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 77 próbek wody.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem następujących parametrów oznaczanych z wodociągu Płock:

- **żelaza** w 1 próbce na 30 próbek badanych, co stanowi 3,33 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- **mętności** w 2 próbkach na 55 próbek badanych, co stanowi 3,64% wszystkich oznaczeń tego parametru.

WPLYNĘŁO DO LABORATORIUM WP	
2024 -08- 08	
Nr	588 / 2024
podpis	Cuchoszka

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości normatywnych tych parametrów, podjęto działania naprawcze oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
Justyna Szpakowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. „Wodociąg Płockie” sp. z o.o., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Płock